

Рекомендации по эксплуатации переключающих клапанов VZA ESBE

В электромеханических приводах управления задвижкой типа VZA используется электронный блок с полупроводниковыми ключами. Это обстоятельство вызывает соблюдение нормативных значений показателей качества напряжения в коммутируемой цепи. Поэтому к входным цепям электронного блока устройства VZA не допускается параллельное подключение электрических устройств с индуктивной нагрузкой: электродвигатели, нагреватели, пускатели или контакторы. Можно подключать электромагнитные реле, которые позволяют управлять исполнительными устройствами.